Kérdések és válaszok
a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatban

Mi az a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték, valamint a gázfogyasztó készülékek üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ebből adódóan többek között vizsgálatra kerül, hogy van-e gázszivárgás, az égéstermék elvezetés szabályos-e, a légellátás biztosított-e, a gázfogyasztó készülékek időszakos karbantartása megtörtént-e.

A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell a felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékekkel bezárólag.

Csatlakozó vezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Mi írja elő a műszaki-biztonsági felülvizsgálat szükségességét?

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet.

Mennyibe kerül a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára a felülvizsgálatot a földgázelosztói engedélyes köteles térítésmentesen elvégezni. Amennyiben a felülvizsgálat során műszaki hiányosságok megállapítására kerül sor, úgy az ezek javításával járó költségek a felhasználót terhelik.

Mikor díjmentes a felülvizsgálat?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára abban az esetben, ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését az ingatlan tulajdonosa a földgázelosztói engedélyesnél rendeli meg.

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

Kivégezheti el a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

Hogyan lehet megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?

Az erre a célra készített megrendelő lapok kitöltésével személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, vagy írásban az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf. 197 postacímen.

Hol érhető el a megrendelő lap?

Letölthető a www.eon.hu oldalról, kérhető személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, vagy levélben az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf. 197 postacímen.

Ki rendelheti meg a felülvizsgálatot?

Az ingatlan mindenkori tulajdonosának a kötelezettsége a megrendelés.

Mi történik a megrendelés után?

A beérkezett megrendelőket társaságunk nyilvántartásba veszi. A 2013. december 31-ig beérkezett megrendelések esetén 2014. szeptember 30-ig elvégzi a földgázelosztói engedélyes, vagy megbízottja a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot, melynek időpontjáról tájékoztatást adunk a megrendelőnek. A 2014. január 01. után érkezett megrendelések esetén a lejárt hitelesítésű mérő cseréjével egyidejűleg történik a felülvizsgálat, melynek időpontjáról tájékoztatást küldünk a megrendelő felé.

Elvégeztethetem-e a felülvizsgálatot egy általam választott gázszerelővel?

Abban az esetben, ha az Ön által választott gázszerelő rendelkezik a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel, úgy igen. Ebben az esetben a műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem díjmentes, az elvégzett munkát a gázszerelő felé ki kell fizetnie.

Ha egy általam választott gázszerelő végezte a felülvizsgálatot, akkor annak a díját megtéríti-e a földgázelosztó?

Nem. Csak a földgázelosztónál megrendelt műszaki-biztonsági felülvizsgálat díjmentes az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére.

Ha már elvégeztettem a felülvizsgálatot, mi a teendőm?

Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Amennyiben a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet eljuttatja a földgázelosztói engedélyeshez, úgy nyilvántartásba vesszük a dokumentumot, de a jegyzőkönyv megőrzése a felhasználó kötelezettsége.

Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, kövessék nyomon honlapunkat, mert folyamatosan frissítjük a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos információkat.